



TRECHO 02 (GINÁSIO) - MEDIDOR 01									
Circuito	Descrição	Tensão	Quantidade	Potência	FD	Demanda	Corrente	Condutor	Proteção
1.1	Iluminação	220V	8	0,150	1	1,200	5,45	2#25	DJ 16A CHAVE 2x32A
2	GERAL	220V			1	1,200	5,45	2#25	40A

TRECHO 02 (GINÁSIO) - MEDIDOR EXISTENTE									
Circuito	Descrição	Tensão	Quantidade	Potência	FD	Demanda	Corrente	Condutor	Proteção
1.1	Iluminação	220V	6	0,150	1	0,900	4,09	2#25	Existente
2	GERAL	220V			1	0,900	4,09	2#25	Existente

ITEM	DESCRIÇÃO	DIST.(m)	
01	POSTE PROJETADO	VARIÁVEL	
02	POSTE EXIST. ILUM.	VARIÁVEL	
03	POSTE EXIST. 2 PET.	VARIÁVEL	
04	POSTE EXIST. 3 PET.	VARIÁVEL	
05	POSTE EXIST. REDE	VARIÁVEL	

SISTEMA DE COORDENADAS SIRGA2000
ZONA: 24/MERID. CENTRAL - 39, SUL

- LEGENDA:
- PAV. EXIST.(ASFALTO)
 - CERCA
 - POSTE PROJETADO
 - POSTE EXIST. ILUMI.
 - POSTE EXIST. REDE

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

DADOS/ENDEREÇO:

PRAÇA JOÃO EUFRÁZIO DE MEDEIROS, N°14,
BAIRRO CENTRO - JUCURUTU/RN - CEP:59330970

EMPREENDIMENTO:

PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ÁREA 02

ESCALA:

INDICADA

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (OS):

Oliver Gabriela de Melo
ASSINATURA

CREA ENG RESPONSÁVEL:

211603487-6

CREA EMPRESA:

200002455-5

DESENHISTA:

RODOLFO
(84) 99635-2380

DATA:

OUTUBRO/2019

DETALHE: PLANTA BAIXA E LOCALIZAÇÃO

FOLHA:
FORMATO: A3

02/02